

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ33.В.00007
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627608
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, 1.
(наименование и местонахождение заявителя) ОГРН: 1026303207226. Телефон (84661)5-15-26, факс (84661)5-33-09.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон (84661)5-15-26, факс (84661)5-33-09.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция в области пожарной безопасности "ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области 460004, г. Оренбург, пер. Станочный, 1 а. ОГРН: 1065611025886.
(наименование и местонахождение органа по сертификации) Аттестат рег. № ССПБ RU ПБ33 выдан 23.04.2009г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное "ACCZENT" тип ACCZENT MINERAL, ACCZENT MISTRAL, ACCZENT TIMBER, ТУ 5771-014-54031669-2005.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Раздел I, Глава 3, Статья 13. (см. Приложение № 0046335)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 27-ТР от 17.02.2010 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.122 от 23.04.2009 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 7 от 01.02.2010 г. ОС "ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, рег. № ССПБ.RU.ПБ33 от 23.04.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.02.2010 по 16.02.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Азеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.А. Батурина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ33.В.00007

(обязательная сертификация)

ТР

0046335

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)", Раздел I, Глава 3, Статья 13

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючий (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемый (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющий (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасный (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signatures)

И.А. Азеев

Л.А. Батурина