

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ04.В.00654
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647736
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "Таркетт Рус".** Адрес: Россия, 117420, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 57. ОГРН: 1027739892730. Телефон (495)775-37-37, факс (495)660-70-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью "ТАРКЕТТ ВИНИСИН" (ООО "ТАРКЕТТ ВИНИСИН").** Адрес: 77300, Ивано-Франковская область, г.Калуш, ул. Промышленная, д.10, Украина. Телефон (03472) 2-50-86, факс (03472) 2-50-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России.** 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Напольное покрытие ПВХ (поливинилхлоридное гетерогенное), тип "Acczent Universal", толщиной 2,0 мм.**
Выпускаемое по ДСТУ Б В.2.7-21-95 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия", с изменениями от 19.12.2000 года № 4/2-487. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 13) (см. Приложение ТР 0178682)**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчет по сертификационным испытаниям № 31/СТР-2011 от 12.04.2011 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4). Акт анализа состояния производства № 534/535-ТР-СО/ВМ/АОП от 08.04.2011 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.**


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **Техническая документация Изготовителя.**

Документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2011 по 14.04.2016


Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.И. Полегонько



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.ПБ04.В.00654

(обязательная сертификация)

ТР 0178682

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести Г2
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Умеренногорючие (Г2)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.И. Полегонько