

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-38-37
E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
Федерального государственного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области»


А.М. Спиридонов
«2» ноября 2010 г.



Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 2 ноября 2010 № 05/06283

1. *Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:*

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеум ПВХ «FANTASY»

2 *Заявитель:* ЗАО «ТАРКЕТТ».

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

3. *Изготовитель-разработчик:* ЗАО «ТАРКЕТТ»

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

4 *Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:*

- ТУ 5771-033-54031669-2010 «Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «FANTASY»;
- Технологическая инструкция на производство покрытия напольного поливинилхлоридного на основе – линолеум ПВХ «FANTASY»;
- экспертное заключение на ТУ 5771-033-54031669-2010 «Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ

- «FANTASY» №05/06106 от 18.10.2010 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- Акт отбора образцов продукции от 27.10.10 г.;
 - результаты санитарно-гигиенических исследований №3139 от 22.10.10 г., результаты токсикологических исследований №1032/2-10 от 22.10.2010 г. ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
 - протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №2541 от 01.11.2010 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/06645 от 30.09.2010 г.

(исходящий ЗАО «ТАРКЕТТ» №57 от 28.09. 2010 г.)

(наименование территории, №, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявки в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «FANTASY» на

соответствие ее санитарно-гигиеническим требованиям вызвана выпуском нового типа ПВХ продукции.

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «FANTASY», предназначенное для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, кроме путей эвакуации, не рекомендуется применять при условии интенсивного механического воздействия, интенсивного воздействия абразивных материалов, жиров, масел и воды.

Покрытие напольное представляет собой линолеум ПВХ с механическим тиснением, лаковым защитным слоем из пластической массы на основе поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову – стеклохолст и дублированной с основой.

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «FANTASY» доставлены в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителя 30.09.2010 г., акт отбора образцов заявителем от 27.09.2010 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие поступившей продукции СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 11.10.2010 г. по 27.10.2010 г. ИЛ(Ц) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований сформирован на основании нормативной документации.

Испытательная лаборатория Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной лаборатории прилагается.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: бензол, толуол, ксилолы, дихлорметан, тетрахлорметан, 1,2,4-

Триметилбензол, 1,3,5- Триметилбензол, 2-этилгексанол, диоктилфталат, изопропилбензол, формальдегид, винилхлорид, изопропанол, гидроксилбензол (фенол), хлористый водород, дибутилфталат, винилацетат, трихлорэтилен, гексан-1-ол (гексиловый спирт).

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Цвет 500М» с ПИД, зав. №121, свидетельство №360239 от 31.03.2010 г., газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №700124, Свидетельство о поверке №266736 от 29.08.08, колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №354995 от 24.11.09.

Миграция определяемых химических веществ при температуре 40⁰С и насыщенности 0,4 м²/м³ в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Результаты токсикологических исследований показали, что представленный образец покрытия не токсичен, относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №2541 от 01.10.2010 г. прилагается, является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «FANTASY»

изготовленная (поставленная), разработанная, заявленная
ЗАО «ТАРКЕТТ»
446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

(наименование, юридический адрес)

соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм и правил и др. ППД.)

Заведующая отделением ГДиП
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач-эксперт



О.П. Гокоева

подпись