

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00087
(номер сертификата соответствия)

ТР 0622916
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР». Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 7. ОГРН: 1037739490161. Телефон (495) 775-37-37, факс (495) 660-70-55.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР». Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 7. ОГРН: 1037739490161. Телефон (495) 775-37-37, факс (495) 660-70-55.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификата соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное ламинированное древесноволокнистое (ламинированные полы) марок "Tarkett", "SOMMER", "Синтерос", выпускаемое по ТУ 5536-001-59066253-2009. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3632

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 454/РС от 14.12.2009г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009.

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0131-АОП от 21.12.2009г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.12.2009 по 21.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов