

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ15.В.00002
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626402
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Форбо Калуга». Адрес: 249855, Калужская обл, Дзержинский р-н, п. Товарково, микр.
(наименование и место-нахождение заявителя) Промышленный, д. 3. ОГРН: 1024000565610. Телефон (48434) 4-18-45, факс (48434) 46-956.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Форбо Калуга». Адрес: 249855, Калужская обл, Дзержинский р-н, п. Товарково, микр.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Промышленный, д. 3. ОГРН: 1024000565610. Телефон (48434) 4-18-45, факс (48434)46-956.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Антип - сертификация" ООО "НПФ "Антип". 123290, г.Москва, ул. 3-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Магистральная, д.12, стр.1, (495)682-58-78, (495)617-27-29. ОГРН: 1047796829277. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ15 выдан 26.03.2009г. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное коммерческое гетерогенное поливинилхлоридное коллекции Smaragd подколлекций Smaragd Wood FR, Smaragd Classic FR. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) (см.приложение № 0053980)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 56/СТР-2009 от 30.06.2009 г. ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип», аттестат аккредитаций № ССПБ.RU.ИН.102 до 23.06.2010 г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, Акт анализа состояния производства № 1ТР-2009 от 03.07.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Технические условия ТУ 5771-006-51143480-09, Технологический регламент производства напольного коммерческого гетерогенного поливинилхлоридного покрытия коллекции Smaragd
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2009 по 09.08.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ15.В.00002

(обязательная сертификация)

ТР 0053980

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	материал умеренно опасный по токсичности продуктов горения



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская