

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.00576
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647688
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон (84 661) 5-15-26, факс (84 661) 5-33-09.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон (84 661) 5-15-26, факс (84 661) 5-33-09.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - линолеум ПВХ "Zenith" ("Зенит"). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Раздел I, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (см. Приложение ТР 0178590)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации и качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Отчет по сертификационным испытаниям № 47/СТР-2011 от 25.05.2011 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4). Акт анализа состояния производства 434/ТР-2010 от 27.09.2010 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации и качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) ТУ 5771-039-54031669-2011, техническая документация Изготовителя, Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, ИСО 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 действ. до 18.04.2014г.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.05.2011 по 25.05.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Б.Б. Серков.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ04.В.00576

(обязательная сертификация)

ТР 0178590

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова